

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЧЕРНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ул. Октябрьская, 73, с. Черниговка, Черниговский муниципальный район, 692372

Тел/факс: (42351) 27-8-57 Email: ond_chernigovsky@mchs25.ru

с. Черниговка
(место составления)

«14» июня 2016 г.
(дата составления)

Предписание N 74 /1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 пгт Сибирцево Черниговского района
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Черниговского района по пожарному надзору N 74 от "10" мая 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. 08 июня 2016г. по 12 ч. 00 мин. 14 июня 2016 г.

Главным государственным инспектором Черниговского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы Дмитренко Константином Александровичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

проведена плановая проверка: территории, зданий МБОУСОШ № 5
(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул. Постышева, 13

совместно с директором Бредюк Людмилой Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только отметка о выполнении)
1	2	3	5	6
1.	Пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности в фотолюминесцентном исполнении (применены знаки в обычном исполнении).	(п. 33 ППП в РФ, приложение «И», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001)	01.12.2016 г.	
2.	Двери лестничных клеток эксплуатируются без уплотнения в притворах и устройств для самозакрывания.	(ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 62 ППП в РФ)	01.12.2016 г.	
3.	В помещении для вахтеров эксплуатируется самодельный	п/п д п. 42 ППП в РФ	01.12.2016 г.	

	электронагревательный прибор.			
4.	Отсутствует журнал периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 478 ППР в РФ	01.12.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Главный государственный инспектор
Черниговского муниципального района
по пожарному надзору**

(должность фамилия, инициалы) государственного инспектора

Дмитренко К.А.
по пожарному надзору)



“ 14 ” июня 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(должность)

(Handwritten signature)
(фамилия, инициалы)

“ 14 ” июня 20 16 г.